

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU**

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

Fax: 33 866-67-73

e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.614.2024

Żywiec, dnia 23 października 2024r.

28-10-2024

I. dz. zał.

Podpis: *Suzan*

Znak sprawy:

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu sieciowego Łodygowice; Punkty pobrania: SUW Bartoszewiec w Łodygowicach, ul. Wajdów oraz SUW WOPR w Łodygowicach, ul. Na Stawach 2 w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
15.10.2024r.	OL/LW-493/2024 OL/LW-494/2024	wyznaczone punkty czerpalne - kran w pomieszczeniu chlorowni - kran w pomieszczeniu chlorowni

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów, tj.: mętność, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰ C po 72h.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA

inż. Iwona Uja
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA.

mgr inż. *Szymonka*
Grzeszula Szymońska

Otrzymują:

- Eco Team Service Sp. z o. o.
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- Wójt Gminy Łodygowice
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75
- NS-HK aa